



Unidad Proyectos de Ciudad
Int: 160

ORD : - 1367-11
ANT : Oficio N° 066 de fecha 29.05.14, de Municipalidad de Palmilla a Seremi de Vivienda.
MAT : Respuesta a solicitud de subsanación falla en funcionamiento de Alumbrado Público PRU Palmilla.
ADJ : Ord. N° 3155 de fecha 20 de junio de 2014, de Depto. Técnico SERVIU a Seremi de Vivienda Región de O'Higgins.

Rancagua, 26 JUN. 2014

DE: **WILFREDO VALDÉS ÁVILA**
Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

A: **GLORIA PAREDES VALDÉS**
Alcaldesa
Ilustre Municipalidad de Palmilla.

Junto con saludar y por medio del presente, informo a Usted que su solicitud fue informada a Departamento Técnico SERVIU, quienes procedieron a solicitar la revisión de la falencia informada a la Empresa Constructora quienes detectaron un problema en los sensores fotoeléctricos de la postación, por lo cual se procedió a reparar este problema, estando a la fecha esta situación corregida.

Como respaldo de lo expuesto, adjunto a Ud. respuesta de Departamento Técnico SERVIU en relación a solicitud de respuesta por el no funcionamiento de Alumbrado Público a empresa Constructora a cargo de las obras de la 1° etapa proyecto PRU, "Mejoramiento de Espacio Público Comuna Palmilla".

Sin otro Particular y saluda atentamente a usted;



WVA/MPCA/mpca

Distribución:

- Alcaldía Ilustre Municipalidad de Palmilla.
- Depto. Técnico SERVIU O'Higgins
- Archivo SEREMI.
- Archivo UPC.

MUNICIPALIDAD DE PALMILLA	
OFICINA DE PARTES	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA	07 AGO 2014
CODIGO	03 FOLIO 62
DESTINACION	
OBSERVACIONES	